

R6年度 マンホールポンプ予備機購入(その2)仕様書

1. 物品名及び仕様

物品名 : マンホールポンプ

型式 TOP100SCGF415-65 ((株)鶴見製作所製)

吐出口径 100mm 吐出し量 1.332m³/min 全揚程 24m

出力 15kW 電圧 200V 周波数 60Hz 極数 2P

耐熱クラス F種

相数 2φ

銘板 SUS304

予備銘板 SUS304

GD2=5kg-m²

2. 設置据え付け作業

不要

3. 納入場所

松江市上下水道局 宍道1号マンホールポンプ南城

(旧 南城地区農業集落排水処理施設)

松江市宍道町佐々布110番2

4. 納期期日

令和7年3月31日(水)までの納入とする。