

R6年度 マンホールポンプ予備機購入(その3)仕様書

1. 物品名及び仕様

物品名 : マンホールポンプ

型式 TOS150B415-64 ((株)鶴見製作所製)

吐出口径 150mm 吐出量 2.59m³/min 全揚程 12.1m

出力 15kW 電圧 200V 周波数 60Hz 極数 4P

耐熱クラス F種

キャプタイヤケーブル CT SQアップ及び延長 14SQ*50m

ポンプケーシング FC200

羽根車 SCS13TO150BG415=63ヨウ

主軸 SUS420J2

サクシヨンカバー FC200

エアバルブ SUS304ロング型R-1/2", オブツヨウ, リングナット40L

【NETIS登録商品】 KT-210053-A

試験 あり

寸法検査記録 あり

塗装膜厚検査記録 あり

2. 設置据え付け作業

不要

3. 納入場所

松江市上下水道局 宍道1号マンホールポンプ南城

(旧 南城地区農業集落排水処理施設)

松江市宍道町佐々布110番2

4. 納期期日

令和7年3月31日(水)までの納入とする。