

R6年度 マンホールポンプ予備機購入(その5)仕様書

1. 物品名及び仕様

物品名 : マンホールポンプ

型式 TOP150SCG4F18.5L-63 ((株)鶴見製作所製)
吐出口径 150mm 吐出量 4.5m³/min 全揚程 14.5m
出力 18.5kW 電圧 200V 周波数 60Hz 極数 4P
耐熱クラス F種

キャプタイヤケーブル	2PNCT 4C×1.25mm ² ×20m
	2PNCT 4C×14mm ² ×20m
	2PNCT 3C×14mm ² ×20m
ポンプケーシング	FC200
羽根車	SCS13
主軸	SUS420J2
サクシヨンカバー	FC200
【NETIS登録商品】	KT-210053-A

試験	あり
寸法検査記録	あり
塗装膜厚検査記録	あり

2. 設置据え付け作業

不要

3. 納入場所

松江市上下水道局 宍道1号マンホールポンプ南城
(旧 南城地区農業集落排水処理施設)
松江市宍道町佐々布110番2

4. 納期期日

令和7年3月31日(水)までの納入とする。