

## R 7 年度 マンホールポンプ予備機購入(その 7) 仕様書

1. 物 品 名 下水道用汚水水中ポンプ

2. 規 格

用 途 : 秋鹿4号マンホールポンプ用予備機

メ ー カ ー : 新明和工業(株)

型 式 : CW150 又は 同等品

仕 様 :  $\phi 150 \times 2.700\text{m}^3/\text{min} \times 9.0\text{m}$

:  $11\text{kW} \times 200\text{V} \times 60\text{Hz} \times 4\text{P}$

材 質 : ポンプケーシング FC250

: ハネグルマ FC250

: シャフト SUS420J2

保 護 装 置 : マイクロサーマルプロテクタ(MPT)

そ の 他 : 3回塗り塗装(エポキシ樹脂塗料 黒茶黒 $200\mu\text{m}$ )

: ケーブル 2PNCT  $5.5\text{mm}^2 \times 30\text{m}$

: 銘板: 仕様点刻印

: 提出書類作成 1式

※ 着脱装置、チェーン既設流用

3. 数 量 1台

4. 設 置 作 業 不要

5. 納 入 場 所 宍道1号マンホールポンプ 南城  
松江市宍道町(旧南城地区農業集落排水処理施設)

6. 納 入 期 限 令和 8年 3月31日まで

7. 担 当 課 松江市上下水道局 施設整備課 施設保全係 ☎0852-55-4925