

R 7 年度 マンホールポンプ予備機購入(その 4) 仕様書

1. 物 品 名 下水道用汚水水中ポンプ

2. 規 格

用 途 : 上東川津1号マンホールポンプ用予備機

メ ー カ ー : 新明和工業(株)

型 式 : CW150 又は 同等品

仕 様 : $\phi 150 \times 1.767\text{m}^3/\text{min} \times 8.0\text{m}$

: $11\text{kW} \times 200\text{V} \times 60\text{Hz} \times 4\text{P}$

材 質 : ポンプケーシング FC250

: ハネグルマ FC250

: シャフト SUS420J2

塗 装 : 標準塗装(エポキシ樹脂塗料 黒 $50\mu\text{m}$)

保 護 装 置 : マイクロサーマルプロテクタ(MPT)

そ の 他 : ケーブル 2PNCT $5.5\text{mm}^2 \times 20\text{m}$

: 銘板: 仕様点刻印

: 提出書類作成 1式

※ 着脱装置、チェーン既設流用

3. 数 量 1台

4. 設 置 作 業 不要

5. 納 入 場 所 宍道1号マンホールポンプ 南城
松江市宍道町(旧南城地区農業集落排水処理施設)

6. 納 入 期 限 令和 8年 3月31日まで

7. 担 当 課 松江市上下水道局 施設整備課 施設保全係 ☎0852-55-4925