

R 7 年度 マンホールポンプ予備機購入(その 2) 仕様書

1. 物 品 名 下水道用汚水水中ポンプ

2. 規 格

用 途 : 美保関2号マンホールポンプ用予備機

メーカ ー : 新明和工業(株)

型 式 : CWF100-PG(本体のみ) 又は 同等品
: (自然冷却フライホイールタイプ)

仕 様 : $\phi 100 \times 1.114 \text{m}^3/\text{min} \times 30.4 \text{m}$
: $15 \text{kW} \times 200 \text{V} \times 60 \text{Hz} \times 4 \text{P}$

ケーブ ル材質 : MTP用 2PNCT

刻 印 仕 様 : 仕様点刻印

予 備 銘 板 : 標準(予備銘板有)

材 質 : ポンプケーシング FC250
: ハネグルマ FC250
: シャフト SUS420J2

塗 装 : 標準塗装(エポキシ樹脂塗料 黒 $50\mu\text{m}$)

保 護 装 置 : マイクロサーマルプロテクタ(MPT)

そ の 他 : 動力ケーブル 2PNCT $8 \text{mm}^2 \times 30 \text{m}$
: ベルマウスパッキン・ボルト付き
: ベルマウスボルト穴加工要(既設ベルマウス流用)
※ 着脱装置、チェーン既設流用

3. 数 量 1台

4. 設 置 作 業 不要

5. 納 入 場 所 穴道1号マンホールポンプ 南城
松江市穴道町(旧南城地区農業集落排水処理施設)

6. 納 入 期 限 令和 8年 3月31日まで

7. 担 当 課 松江市上下水道局 施設整備課 施設保全係 ☎0852-55-4925