

R 7 年度 マンホールポンプ予備機購入(その 3) 仕様書

1. 物 品 名 下水道用汚水水中ポンプ

2. 規 格

用 途 : 市成マンホールポンプ用予備機

メ ー カ ー : (株)クボタ

型 式 : KS-G1511BA 又は 同等品

仕 様 : $\phi 150 \times 1.680\text{m}^3/\text{min} \times 15.6\text{m}$

: $11\text{kW} \times 200\text{V} \times 60\text{Hz} \times 4\text{P}$

安 全 装 置 : サーモガード、浸水検知器付き

起 動 方 式 : スターデルタ

主要部材質 : ケーシング FC250

: インペラ SCS13

: シャフト SUS403

塗 膜 厚 : 0.375mm以上

付 属 品 : 水中ケーブル 30m、吊上げチェーン 10m

そ の 他 : 着脱装置既設流用

3. 数 量 1台

4. 設 置 作 業 不要

5. 納 入 場 所 宍道1号マンホールポンプ 南城
松江市宍道町(旧南城地区農業集落排水処理施設)

6. 納 入 期 限 令和 8年 3月31日まで

7. 担 当 課 松江市上下水道局 施設整備課 施設保全係 ☎0852-55-4925