

R 7 年度 マンホールポンプ予備機購入(その 6) 仕様書

1. 物 品 名 下水道用汚水水中ポンプ

2. 規 格

用 途 : 八雲大橋マンホールポンプ用予備機

メーカ- : (株)鶴見製作所

型 式 : TOP150SCG411L-62 又は 同等品

仕 様 : $\phi 150 \times 2.580\text{m}^3/\text{min} \times 12.4\text{m}$

: $11\text{kW} \times 200\text{V} \times 60\text{Hz} \times 4\text{P}$

塗 装 : 耐熱クラス F種

フランジ規格 : JIS

始 動 方 式 : スターデルタ始動

相 数 : 3ϕ

キャブタイケーブル : 2PNCT 4C \times 5.5mm² \times 20m

: 2PNCT 3C \times 5.5mm² \times 20m

: 2PNCT 4C \times 1.25mm² \times 20m

材 質 : ポンプケーシング FC200

: 羽根車 SCS13

: サクションカバー FC200

: エアバルブ SUS304ロング型

予 備 銘 板 : 予備銘板(SUS304 1台につき1枚)

【NETIS登録商品】KT-210053-A

付 属 品 : チェーン SUS304 9mm \times 6m

吊りチェーン SUS304 9mm \times 2テン(10L)

3. 試 験 あり

4. 数 量 1台

5. 設 置 作 業 不要

6. 納 入 場 所 宍道1号マンホールポンプ 南城
松江市宍道町(旧南城地区農業集落排水処理施設)

7. 納 入 期 限 令和 8年 3月31日まで

8. 担 当 課 松江市上下水道局 施設整備課 施設保全係 ☎0852-55-4925