



## 「第2次拡張工事 動水頭 計画図」昭和9年(1934年)1月14日 設計

昭和7年の既設基幹管路（石橋口）の動水頭は、13m  
 拡張計画水頭（石橋口）では、20mとしている。  
 床凡山配水池のLWL 28.33mから計算