



## 「旧大野浄水場（大野簡易水道）」

大野簡易水道は、昭和40年4月1に給水を開始。  
地区内の農業用溜池「小谷の池」から導水し、大野浄水場で浄水していた。

浄水方法：緩速ろ過  
浄水能力：278m<sup>3</sup>/日  
浄水池容量：26.1m<sup>3</sup>  
浄水池HWL：38.1m