

## 毎日検査の結果（千本ダムの水）

	水温	濁度	色度	pH値	電気伝導率	アルカリ度	臭気
2024/4/20							
21日							
22日	14.2	3.9	11	7.4	98	24.5	微草微沼沢
23日	14.2	4.6	13	7.2	99	24.0	微草微沼沢
24日	11.9	3.7	13	7.0	96	23.0	微沼沢
25日	12.0	4.5	13	7.0	97	23.0	微草微沼沢
26日	12.6	5.6	14	7.0	97	23.5	微草微沼沢
27日							
28日							
29日							
30日	14.9	6.5	14	7.1	108	28.0	微茶微沼沢
2024/5/1	15.1	4.6	13	7.1	108	29.0	微沼沢微草
2日	15.1	5.4	13	7.1	111	30.5	微沼沢微どぶ
3日							
4日							
5日							
6日							
7日	16.0	4.1	12	7.2	109	29.5	微沼沢微どぶ
8日	16.1	4.1	13	7.2	111	30.0	微沼沢
9日	16.3	4.9	13	7.2	113	28.5	微どぶ
10日	16.2	8.6	17	7.3	115	28.5	微どぶ
11日							
12日							
13日	17.0	41.0	46	7.2	87	21.5	微どぶ
14日	16.1	25.4	44	7.2	87	21.0	微どぶ
15日	16.2	18.0	35	7.2	97	25.0	微沼沢
16日	16.2	15.5	33	7.0	101	27.0	微沼沢
17日	16.4	12.6	31	7.1	100	26.5	微沼沢
18日							
19日							
20日	19.7	5.6	13	8.8	112	29.0	微草微沼沢