

年 月 日

(あて先) 松江市上下水道事業管理者
上下水道局長

耐圧性能試験自己検査表

試験圧力	全て VP 配管	2分間	結果
0.75Mpa	VP 以外 or VPとその他管種の併設	60分間	良
	管種を○で囲う VP・PP・XPEP・PBP・SGP・PEEP その他()		否
実測水圧	Mpa ※耐圧試験実施時に測定した実測水圧		

1. 耐圧試験実施日 年 月 日

2. 給水装置設置場所 松江市

3. 給水工事申請者

4. 承認番号 第 号

5. 事業者 住 所
名 称
代表者

㊟

主任技術者

㊟

6. 試験結果

竣工した給水装置に対し、試験水圧をかけ、漏水・変形・破損・その他の異常は生じませんでした。なお、この件に関し紛争が生じたときは、施工業者の責任において解決します。